














Ripustettavat pistorasiapaneelit VH4 ja VHF8 Teollisuus- ja erikoispistorasiat




Ripustettavat pistorasiapaneelit VH4, Teollisuus- ja erikoispistorasiat

Alas vedettävät ja ripustettavat pistorasiapaneelit on helppo sijoittaa työpisteen läheisyyteen. Ripustus voidaan toteuttaa ketjulla, jousella tai vastejousella varustetulla vaijerikelalla. Tyhjät paneelit voidaan kalustaa Modul 45 asennuskalusteilla. Pistorasiapaneelit on valmistettu kestävästä polyamidista.


	Tyyppi	Varustelu	OBO:nro	Snro	
	VH-4 4SD	4x 1-osainen pistorasia 16 A/250V lapsisuojailla. Pistorasiat on esikytetty kahdelle vaihtovirtapiirille, liitäntä 2x3-napainen ruuviliitin. Väliseinä virtapiirien erottamiseen. IP20	6109802	1418534	
	Tyyppi	Varustelu	OBO:nro	Snro	
	VH-4 3SD1C16	3x 1-osainen pistorasia 16 A/250V lapsisuojailla. Pistorasiat on esikytetty yhteen vaihtovirtapiiriin, liitäntä 3-napainen ruuviliitin. 1x CEE 16A/415V. Väliseinä virtapiirien erottamiseen. IP20	6109804	1418535	
	Tyyppi	Varustelu	OBO:nro	Snro	
	VH-4L 4SD	4x 1-osainen pistorasia 16 A/250V lapsisuojailla. Pistorasiat on esikytetty kahdelle vaihtovirtapiirille, liitäntä 2x3-napainen ruuviliitin. Väliseinä virtapiirien erottamiseen. 1m 1/2" paineilmaputkella ja liitännällä paineilmaletkulle 13 x 3,5 mm. 1 kpl 1/2" jakokappale. IP20	6109812	1418536	
	Tyyppi	Varustelu	OBO:nro	Snro	
	VH-4L 3SD1C16	3x 1-osainen pistorasia 16 A/250V lapsisuojailla. Pistorasiat on esikytetty yhteen vaihtovirtapiiriin, liitäntä 3-napainen ruuviliitin. 1x CEE 16A/415V. Väliseinä virtapiirien erottamiseen. 1m 1/2" paineilmaputkella ja liitännällä paineilmaletkulle 13 x 3,5 mm. 1 kpl 1/2" jakokappale. IP20	6109814	1418537	
	Tyyppi	Varustelu	OBO:nro	Snro	
	VH-4 LG	Tyhjä kotelo jonka neljälle sivulle voidaan asentaa asennuskalusteita, sisältää väliseinän. Väri: musta. IP20	6109800	1418544	
	Tyyppi	Varustelu	OBO:nro	Snro	
	VH-4 LG RW	Tyhjä kotelo jonka neljälle sivulle voidaan asentaa asennuskalusteita, sisältää väliseinän. Väri: valkoinen. IP20	6109801	1418545	
	 Tyyppi	Varustelu	OBO:nro	Snro	
	VHF-8 LG	Tyhjä kotelo jonka neljälle sivulle voidaan asentaa asennuskalusteita, sisältää väliseinän. Väri: musta. IP44	6109822	1418566	




1418556




1418558




1418599




1418559




1418567




1418568



1418583



1418584



1418585

Tyyppi	Tiedot	IP-luokitus	OBO:nro	Snro
VH-P4	VH-4, Peitelevy, modul 45 kalusteille, keltainen	IP20	6109840	1418556
VH-P4 RW	VH-4, Peitelevy, 1-osainen, modul 45 kalusteille, valkoinen	IP20	6109841	1418557
VH-P5 RW	VH-4, Peitelevy 2-osainen, modul 45 kalusteille, valkoinen	IP20	6109835	1418599
VH-P7	VH-4, Peitelevy, ASD-D0 SW kanavapistorasialle, keltainen	IP20	6109839	1418558
STD-D0 RW1	Kanavapistorasias, 1-os. 0° 250V 16A	IP20	6120008	1464944
STD-D3C RW2	Kanavapistorasias, 2-os. 33° 250V 16A	IP20	6120482	1464901
DTG-2A RW1	Kanavadatastasias, 2xRJ45 Keystone, aukko 20,1x14,8mm, suora, pölyluukulla	IP20	6119202	1464011
MTG-2UC2.1 RW1	Kanava AV-rasias, 2xUSB laturi 2.1A, valkoinen	IP20	6105300	1464055
ASD-D0 SW	Kanavapistorasias, musta	IP44	6109873	1418559
CEE-16A	Kanavapistorasias, CEE 16A	IP44	6109874	1418567
CEE-32A	Kanavapistorasias, CEE 32A	IP44	6109876	1418568
VHF-P12	VHF-8, Peitelevy 1-osainen, ASD-D0 SW:lle	IP44	6109856	1418583
VHF-P3	VHF-8, Peitelevy 1-osainen, CEE:lle	IP44	6109865	1418584
VHF-P13	VHF-8, Peitelevy 2-osainen, 1xASD0 SW ja 1xCEE-16A/32A	IP44	6109858	1418585
VH-F100VA	Jousi, korvakkeilla, Fmax.= 80 N, Min= 200mm Max = 500mm, jousi RST ø2,8mm		6109829	1418546
VH-K800	Ketju,1m,DIN 5686. Max. vetolujuus: 800 N		6109870	1418547
VH-POS	Kevennin, 0,5-6kg, max. 1.5m		6109887	1418586

Lisää asennuskalusteita löytyy luettelon asennuskalusteet osiosta.



1418556



1418557



1418599



1418558



1464944



1464901



1464011



1464055



1418559



1418567



1418568



1418583



1418584



1418585



1418546



1418547



1418586

OBO BETTERMANN Oy
Ilvesvuorenkatu 45
01900 NURMIJÄRVI

Puh 0207 417 500
Fax 0207 417 501
Sähköposti: info@obo.fi

www.obo.fi

Building Connections

