18.10.2022

D muutos
E muutos
F muutos

2KPL HTK-26 LAIPAT MUKAAN



SFS-EN 61439-1/3	I cw 1s<10kA	I pk	Laji GFX	
Ui = Un	Osastointi: 2-4		I_{nA}/A 63	
Suojausluokka I	EMC-käyttöympäristö A / B		U_n/V 400	IP 20C
Jakelujärj. TN-S			Snro 3309514	50Hz
Paino kg	Nimellinen tasoituskerroin		2--3 autom./vaihe 0.8 4--5 autom./vaihe 0.7 6--9 autom./vaihe 0.6	
CE FI				

A muutos
B muutos
C muutos

PASU804_3309514_Layout

GISTELE

WWW.GISTELE.FI

SIGMA
PASU804
KESKUS LAYOUT

Suunn. T.S /2.3.2022	Kokonaisuus	Sähköpositio PASU804	Tilausnumero
Piirt. T.S/2.3.2022	Lehti 1/1	Piirustusnumero 3309514	Työnumero
Tark. KSI/3.3.2022			



KESKUS	RYHMÄ	OSOITE	kW	A/A	JOHDOTUS
	Q10	SYÖTTÖ JA PÄÄKYTKIN		63A	
	1			C16	
	2			C16	
	3			C16	
	4			C16	
	5			C16	
	6			C16	
	7			C10	
	8			C10	
	9			C10	
	10			(vara)	
	11			(vara)	
	12			(vara)	
	VV20	VIKAVIRTAKYTKIN		40A 30mA	
	21			C16	
	22			C16	
	23			C16	
	24			C10	
	25			C10	
	26			C10	
	VV30	VIKAVIRTAKYTKIN		40A 30mA	
	31			C16	
	32			C16	
	33			C16	
	34			C10	
	35			C10	
	36			C10	
	VV40	VIKAVIRTAKYTKIN		40A 30mA	
	41			C16	
	42			C16	
	43			C16	
	44			C10	
	45			C10	
	46			C10	

D muutos E muutos F muutos

A muutos B muutos C muutos

GISTELE
WWW.GISTELE.FI

SIGMA
PASU804
PÄÄKAAVIO

Suunn. T.S /1.3.2022	Kokonaisuus	Sähköpositio PASU804	Työnumero
Piirt. T.S/1.3.2022	Lehti 1/2	Piirustusnumero 3309514	
Tark. KSI/11.3.2022			



KESKUS	RYHMÄ	OSOITE	A/A	JOHDOTUS
	VV50	VIKAVIRTAKYTKIN	40A 30mA	
	51		C16	
	52		C16	
	53		C16	
	54		C10	
	55		C10	
	56		C10	

D muutos
E muutos
F muutos
A muutos
B muutos
C muutos

GISTELE
WWW.GISTELE.FI

SIGMA
PASU804
PÄÄKAAVIO

Suunn. T.S /1.3.2022	Kokonaisuus	Sähköpositio PASU804	Työnumero
Piirt. T.S/1.3.2022	Lehti 2 / 2	Piirustusnumero 3309514	
Tark. KSI/11.3.2022			