

Standardi	EN 61439-2/3
Kotelointiluokka	IP20
Nimellisvirta	I_N 50A
Osastointi	2...4
Nimellisjännite	U_N 400V
Terminen nimelliskestovirta	I_{CW} <5kA
Maadoitusjärjestelmä	TN-S
EMC-käyttöympäristö	A/B

MILECTRIA
Paljassuontie 1
p. 0207 103700
13720 PAROLA, HATTULA www.milectria.fi

SISÄMITTAUSKESKUS
50A/30JS/3VVS
MI133667

Suunn. JS /8.1.2020	Piiritunnus	Keskustunnus	Työnumero
Piirt. JS	Lehti 1/1	Piirustusnumero SÄH	
Tark.			

D muutos
E muutos
F muutos
A muutos
B muutos
C muutos