

KESKUS		RYHMÄ	OSOITE	TUNNUS	JOHDOTUS	kVA/kW	A / A	HUOM.	RYHMÄ KESKUS SRK6P40318+FI 3321110 In 63A Un 400V PI = kw Ph = kw Kotelointi IP40 VARA TILAT 19 kpl LAHTEVIA RYHMIA 24 KPL KESKUKSEN MITAT [mm] K 600 L 426 S 145 10,7 kg
		Q1	SYÖTTÖ JA PÄÄKYTKIN				63A		RYHMÄ KESKUS SRK6U40318+FI 3321111 In 63A Un 400V PI = kw Ph = kw Kotelointi IP40 VARA TILAT 19 kpl LAHTEVIA RYHMIA 24 KPL KESKUKSEN MITAT [mm] K 660 L 486 S 129 10,4 kg Levyaukkokoko K 630 x L 456mm
		1					1B10		
		2					1B10		
		3					1B10		
		4					1B10		
		5					1B10		
		6					1B10		
		7					1B10		
		8					1B10		
		9					1B10		
		10					1B16		
		11					1B16		
		12					1B16		
		13					1B16		
		14					1B16		
		15					1B16		
		VV16	4NAP30mA						RYHMÄ KESKUS SRK6U40318+FI 3321111 In 63A Un 400V PI = kw Ph = kw Kotelointi IP40 VARA TILAT 19 kpl LAHTEVIA RYHMIA 24 KPL KESKUKSEN MITAT [mm] K 660 L 486 S 129 10,4 kg Levyaukkokoko K 630 x L 456mm
		16					1B10		
		17					1B10		
		18					1B10		
		19					1B10		
		20					1B10		
		21					1B10		
		VV22	4NAP30mA						RYHMÄ KESKUS SRK6U40318+FI 3321111 In 63A Un 400V PI = kw Ph = kw Kotelointi IP40 VARA TILAT 19 kpl LAHTEVIA RYHMIA 24 KPL KESKUKSEN MITAT [mm] K 660 L 486 S 129 10,4 kg Levyaukkokoko K 630 x L 456mm
		22					1C16		
		23					1C16		
		24					1C16		
Rev	Päiväys	Tekijä	Kuvaus	Schneider Electric Espoo Sokerilinnantie 11 C, 02600 ESPOO P.010 446 610 asiakaspalvelu@schneider-electric.com		Kohde ELIT VAKIOKESKUS SRK6P40318+FI SRK6U40318+FI		Piirustuksen sisältö	Projekti 3321110 3321111 Suun Piirt Tark Päiväys VAK Piir.no Sivu 1/1