

Keskuksen syvyys 103 mm

EN 61 439-3	Sähkö n:o 3332323		
Malli pointer 3415			
P_L / kW	I_{nA} / A	U_n / V	P_H / kW

Nimellisjännite	U_n	400 V	
Apupiirin nimellisjännite		– V	
Nimelliseristysjännite	U_i	400 V	
Nimellisvirta, keskus	I_{nA}	35 A	
Nimellisvirta, piirit	I_{nC}	– A	
Terminen rajavirta	$I_{cw\ 1s}$	< 10 kA	
Dynaaminen rajavirta	I_{pk}	– kA	

Nimellinen tasoituskerroin	2--3 autom./vaihe 0,8
	4--5 autom./vaihe 0,7
	6--9 autom./vaihe 0,6
Nimellistaajuus	50 Hz
Suojaus sähköiskulta	Suojaeristys ja kotelointi
Maadoitusjärjestelmä	TN-S järjestelmä
Ympäristöolot	Normaalit
EMC-käyttöympäristö	A ja B
Paino	– kg

pointer

UTU OY
MADE IN FINLAND

MALLI pointer 3415

I_{nA} 35 A EN 61 439-3

U_n 400 V IP 30

F 50 Hz TYÖ N:O

UTU OY AHJONTIE 1, 28400 ULVILA Puh. 02-550 800 www.utu.eu	Suunn. JK	Pvm. 18.12.2012	KOKOONPANOKUVA	Lehti 1/2	Arkistotunnus
	Tark. TV	Muutos TV/18.8.2016	Keskustunnus	Piir. n:o	
	Hyv. PK	Suhde 1:10 (A4)		3332323	



KESKUS	NRO	NIMITYS	A/A	kW	JOHDOTUS
		Pääkytkin	40A		
	1.1		C10		
	1.2		C10		
	1.3		C10		
	2.1		C16		
	2.2		C16		
	2.3		C16		
	3.1		C16		
	3.2		C16		
	3.3		C16		
	4.1		C10		
	4.2		C10		
	4.3		C10		
	5.1		C16		
	5.2		C16		
	5.3		C16		

UTU OY
AHJONTIE 1, 28400 ULVILA
Puh. 02-550 800
www.utu.eu

Suunn. JK	Pvm. 18.12.2012	PÄÄKAAVIO	Lehti 2/2	Arkistotunnus
Tark. TV	Muutos TV/18.8.2016	Keskustunnus	Piir. n:o	
Hyv. PK	Suhde		3332323	