





Standardi	EN 61439–2/3
Kotelointiluokka	IP34
Nimellisvirta	I_N 50A
Osastointi	2...4
Nimellisjännite	U_N 400V
Terminen nimelliskestovirta	I_{CW} <5kA
Maadoitusjärjestelmä	TN–S
EMC–käyttöympäristö	A/B

D muutos
E muutos
F muutos
A muutos Tuppilot + PEN 05.07.2019 // JEHA
B muutos
C muutos

MILECTRIA
Merventie 58
13720 PAROLA, HATTULA www.milectria.fi

Mittauskeskus
aMK50/10js/VSS+PR
MI114614

Suunn. PTV /28.5.2018	Piiritunnus	Keskustunnus	Työnumero
Piirt. PTV	Lehti 1/1	Piirustusnumero	
Tark.			