

D muutos
E muutos
F muutos

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT :

1. NIMELLISJÄNNITE / –VIRTA / –TAJUUS 400 V 25 A 50 Hz

2. TERMINEN OIKOSULKESTOISUUS <5 kA

3. TASATTU – / ASENNETTU TEHO / COSFII _____ kW _____ kW _____ cosfi

4. OHJAUSJÄNNITEKISKOT ☐ EI ☐ ON JÄNNITE _____ V VIRTA _____ A

5. AC-KISKOT TAI JOHTIMET ☐ L1,N ☐ L1,N,PE ☐ L1,L2,L3,N ☐ L1,L2,L3,N,PE

RAKENNETIEDOT :

1. KESKUSLAJI ☐ KENNO ☒ KOTELO ☐ KEHIKKO

2. ASENNUSTAPA ☐ PINTA ☐ UPPO KOTEL. LUOKKA IP 34

3. KIINNIITYS ☐ LATTIA ☐ SEINÄ

4. OVILAITE ☒ LUKKO ☐ SALPA

5. LATT.SEIS.KESK. POHJALEVYT ☐ AVOIN ☐ PALONKESTÄVÄ

6. MAALAUUS ☒ VAKIO ☐ ERIKOIS

7. MITAT _____ KORKEUS : 900 _____ LEV. : 420 _____ SYV. : _____

KALUSTUSTIEDOT :

1. KALUSTUSTYYPPI ☒ KIINTEÄ ☐ ULOSV. ☐ ULOSOT.

2. KALUSTUSTAPA ☐ YKSIKKÖ ☒ KESKITETTY

3. MERKKILAMPUT ☐ HEHKU ☐ HOHTO ☐ LEDI

4. MITTAUKSEN TOIMITTAJA ☒ SÄHKÖLAITOS ☐ VALMISTAJA

KAAPeloINTI :

1. SYÖTTÖKAAPeli ☐ YLHÄÄLTÄ ☒ ALHAALTA

2. PÄÄKAAPeliT ☐ YLHÄÄLTÄ ☒ ALHAALTA ☒ KOJEISIIN ☐ R.VIL.

3. OHJAUSKAAPeliT ☐ YLHÄÄLTÄ ☐ ALHAALTA ☐ KOJEISIIN ☐ R.VIL.

TUNNUSMERKINNÄT :

1. TUNNUSKILVET ☒ VALM.NORM. ☐ ERILL.OHJE

2. KOJEMERKINNÄT ☒ JUOKSEVA ☐ KENNOKOHT. ☐ ERILL.OHJE

MUUT TIEDOT :

A muutos
B muutos
C muutos

MITTAUSKESKUS dmK25/3js/VVS+PR M1141576	Suunn. JEHA /26.08.2020		Kokonaisuus		Sähköpositio		Työnumero	
	Piirt. JEHA		Lentä 1/2		Pirustusnumero			
	Tark.				SÄH			

