

Keskuksen syvyys 160 mm



Aihiot 1x48+2x37.5+2x22.5 mm
1 x MC-MULTIGATE 16

PÄÄKYTKIN EI KATKAISE
JÄNNITETTÄ MITTARILTA
EIKÄ YLIJÄNNITESUOJALTA

EN 61 439-3	Sähkö n:o 3426204		
Malli beagle 3406P25+PRY			
P_L / kW	I_{nA} / A	U_n / V	P_H / kW

Nimellisjännite	U_n	400 V	
Apupiirin nimellisjännite		- V	
Nimelliseristysjännite	U_i	400 V	
Nimellisvirta, keskus	I_{nA}	25 A	
Nimellisvirta, piirit	I_{nC}	- A	
Terminen rajavirta	$I_{cw\ 1s}$	< 10 kA	
Dynaaminen rajavirta	I_{pk}	- kA	

Nimellinen tasoituskerroin	2--3 autom./vaihe 0,8
	4--5 autom./vaihe 0,7
	6--9 autom./vaihe 0,6
Nimellistaajuus	50 Hz
Suojaus sähköiskulta	Suojamaad. ja kotelointi
Maadoitusjärjestelmä	TN-S järjestelmä
Ympäristöolot	Normaalit
EMC-käyttöympäristö	A ja B
Paino	- kg

beagle

UTU OY
MADE IN FINLAND

MALLI	beagle 3406P25+PRY		
I_{nA}	25 A	EN	61 439-3
U_n	400 V	IP	34
F	50 Hz	TYÖ N:O	

UTU OY AHJONTIE 1, 28400 ULVILA Puh. 02-550 800 www.utu.eu	Suunn. JK	Pvm. 5.12.2013	KOKOONPANOKUVA	Lehti 1/2	Arkistotunnus	
	Tark. TV	Muutos TV/18.8.2016	Keskustunnus	Piir. n:o		
	Hyv. PK	Suhde 1:10 (A4)		3426204		



KESKUS	NRO	NIMITYS	A/A	kW	JOHDOTUS
	01	Talokaapeli	/25		
		(Syötön liittimet Al 6-50 / Cu 1,5-35)			
		Ylijännitesuoja 3-nap (SPA400)			
	1	Pistorasia 1x16A+N+PE keskuksessa	C16		
	2.1		C16		
	2.2	Pistorasia 3x16A+N+PE keskuksessa	C16		
	2.3		C16		
	3.1		C10		
	3.2		C10		
	3.3		C10		
	4.1		C16		
	4.2		C16		
	4.3		C16		

UTU OY
AHJONTIE 1, 28400 ULVILA
Puh. 02-550 800
www.utu.eu

Suunn. JK	Pvm. 5.12.2013	PÄÄKAAVIO	Lehti 2/2	Arkistotunnus	
Tark. TV	Muutos TV/18.8.2016	Keskustunnus	Piir. n:o		
Hyv. PK	Suhde		3426204		