


Aihiot 1x48+2x37.5+2x22.5 mm
1 x MC-MULTIGATE 16

PÄÄKYTKIN EI KATKAISE
JÄNNITETTÄ MITTARILTA

EN 61 439-3		Sähkö n:o 3426219		Nimellinen tasoituserroin 2--3 autom./vaihe 0,8 4--5 autom./vaihe 0,7 6--9 autom./vaihe 0,6
Malli beagle 3806 P63+PR 50A				
P _L / kW	I _{nA} / A	U _n / V	P _H / kW	
Nimellisjännite		U _n	400 V	Nimellistaajuus 50 Hz
Apupiirin nimellisjännite			- V	Suojaus sähköiskulta Suojamaad. ja kotelointi
Nimellisieristysjännite		U _i	400 V	Maadoitusjärjestelmä TN-S järjestelmä
Nimellisvirta, keskus		I _{nA}	50 A	Ympäristöolot Normaalit
Nimellisvirta, piirit		I _{nC}	- A	EMC-käyttöympäristö A ja B
Terminen rajavirta		I _{cw 1s}	< 10 kA	Paino - kg
Dynaaminen rajavirta		I _{pk}	- kA	

beagle

UTU UTU OY
MADE IN FINLAND

MALLI beagle 3806 P63+PR 50A

InA 50 A EN 61 439-3

Un 400 V IP 34

F 50 Hz TYÖ N:o

