




VÄRI RAL 7024

PÄÄKYTKIN EI KATKAISE
JÄNNITETTÄ MITTARILTA

EN 61 439-3	Sähkö n:o	3426373	Nimellinen tasoituserroin	2-3 autom./vaihe 0,8
Malli	collie 3806P63 2T+PR JAL X 63A		4-5 autom./vaihe 0,7	
PL / kW	I _{nA} / A	U _n / V	P _H / kW	6-9 autom./vaihe 0,6
Nimellisjännite	U _n	400 V	Nimellisaajuus	50 Hz
Apupiirin nimellisjännite	- V		Suojaus sähköiskulta	Suojamaad. ja koteloitinta
Nimellisieristysjännite	U _i	400 V	Maadoitusjärjestelmä	TN-S järjestelmä
Nimellisvirta, keskus	I _{nA}	63 A	Ympäristöolot	Normaalit
Nimellisvirta, piirit	I _{nC}	- A	EMC-käyttöympäristö	A ja B
Terminen rajavirta	I _{cw 1s}	< 10 kA	Paino	- kg
Dynaaminen rajavirta	I _{pk}	- kA		

collie

UTU	UTU OY MADE IN FINLAND	CE	FI
MALLI collie 3806P63 2T+PR JAL X 63A			
I _{nA}	63 A	EN	61 439-3
U _n	400 V	IP	34
F	50 Hz	TYÖ N:o	

