



SERTIFIKAATTI FI/40521

Viitteemme: HEL-CERT191200826-01



Tuote Ryhmäkeskusjärjestelmä

Tyyppi Basset

Sertifikaatin haltija Utu Oy
Ahjontie 1
FI-28400, Ulvila, Finland

Tekniset tiedot I_{nA} 35/50/63 A, U_n 400 V, 50 Hz, 3/N/PE
Koteloiluokka (EN 60529) IP34/44
Iskulujuus (EN 62262) IK06 (+40...-25 °C)
Suojausluokka I tai II

Muita tietoja Mitat 310/450 x 302/427/500/552/677/800 x 110/151 mm
Aine: Polystyreeni tai teräs
Pinnalle asennettava
BASSET järjestelmään kuuluvat mallit, katso tämän sertifikaatin lisäsivu.

Tuote täyttää standardin EN 61439-1:2011
EN 61439-3:2012

Voimassaolo Tämä sertifikaatti on voimassa 2024-12-20 asti edellyttäen, että FI-sertifioinnin ehdot on täytetty. Tähän sertifikaattiin liittyy FI-merkin käyttöoikeus sillä edellytyksellä, että mahdolliset muutokset tuotteeseen on hyväksytty SGS Fimkossa ennen tuotteen markkinoille saattamista.

Date of issue 2019-12-20

SGS Fimko Ltd

Signature



Sixten Lökfors
Project Manager

Page 1 of 2

This document is issued by the Company under its General Conditions of Service accessible at http://www.sgs.com/terms_and_conditions.htm. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein.

Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law.




SGS Fimko Ltd

Takomotie 8, FI-00380 Helsinki, Finland
t. +358 9 696 361 www.sgs.fi

Business ID 0978538-5

Member of the SGS Group (SGS SA)



Valmistaja	Utu Oy Ahjontie 1 FI-28400, Ulvila, Finland								
Valmistuspaikka	Utu Oy Ahjontie 1 FI-28400, Ulvila, Finland								
Direktiivi informaatio	Tuote täyttää Pienjännitedirektiivin 2014/35/EU CE-vaatimustenmukaisuusmerkinnän edellyttämät oleelliset turvallisuusvaatimukset tämän sertifiikaatin myöntämishetkellä.								
Lisätietoja	<p>BASSET 34xx / 38xx... järjestelmään kuuluvat seuraavat mallit:</p> <p>xx = johdonsuoja-automaattien määrä J = johdonsuoja-automaatit ja N- ja PE -liittimet jousiliittimin M = runko kuumasinkittyä teräslevyä V = vikavirtasuojien takana olevia ryhmiä on muutettu/lisätty</p> <p>Kalustamattoman kotelon valmistaja: Hager Electro Tyypit: Vector VE112, VE212, VE312 ja VE412</p> <p>Tuuletustulppa: VZ759</p> <p>Kalvotiivisteet:</p> <table> <tr> <td>Tyyppi</td> <td>Kaapeleille (d)</td> </tr> <tr> <td>M20</td> <td>7,5 – 13 mm</td> </tr> <tr> <td>M25</td> <td>7,5 – 16 mm</td> </tr> <tr> <td>M32</td> <td>7,5 – 23 mm</td> </tr> </table> <p>Pistorasialaipat metallikeskuksille:</p> <p>PRL 21-16 PRL 13-16 PRL 23-16 PRL 13-16+13-32 PRL 13-16+11-16 PRL 13-32+11-16</p> <p>Perustuu testauksiin: 277853-1, 265586-1 ja 298385-1</p>	Tyyppi	Kaapeleille (d)	M20	7,5 – 13 mm	M25	7,5 – 16 mm	M32	7,5 – 23 mm
Tyyppi	Kaapeleille (d)								
M20	7,5 – 13 mm								
M25	7,5 – 16 mm								
M32	7,5 – 23 mm								