



SERTIFIKAATTI FI/40893

Viitteemme

HEL-CERT201200596-01

Tuote

Työmaakeskus järjestelmä

Tyyppi

Mopsi

Sertifikaatin haltija

Utu Oy
Ahjontie 1
FI-28400, Ulvila, Finland

Tekniset tiedot

I_{NA} 16 A / 32 A / 63 A, U_n 400 V, 3/N/PE, IP44
Suojausluokka I

Muita tietoja

Katso tämän sertifikaatin sivu 2

Tuote täyttää standardit

EN 61439-1:2011
EN 61439-4:2013

Voimassaolo

Tämä sertifikaatti on voimassa 30-12-2025 asti edellyttäen, että FI-sertifioinnin ehdot on täytetty. Tähän sertifikaattiin liittyy FI-merkin käyttöoikeus sillä edellytyksellä, että mahdolliset muutokset tuotteeseen on hyväksytty SGS Fimkossa ennen tuotteen markkinoille saattamista.

Myöntämispäivämäärä

30-12-2020

SGS Fimko Oy

Allekirjoitus



Sixten Lökfors
Projektipäällikkö



Valmistaja Utu Oy
Ahjontie 1
FI-28400, Ulvila, Finland

Valmistuspaikka Utu Oy
Ahjontie 1
FI-28400, Ulvila, Finland

Direktiivi informaatio Tuote täyttää Pienjännitedirektiivin 2014/35/EU CE-vaatimustenmukaisuusmerkinnän edellyttämät oleelliset turvallisuusvaatimukset tämän sertifiikaatin myöntämishetkellä

Lisätietoja

Oikosulkulujuus (max)	Icw < 10 kA, Ipk 17 kA
EMC-ympäristö	A ja/tai B
Toimintayksiköt	Kiinteät
Iskulujuus	6 J
Aine	Metalli
Asennustapa	Siirrettävä

MOPSI xx.abcd... järjestelmään kuuluvat seuraavat mallit:

xx = keskuksen nimellisivirta 16/32/63 A
a = 63 A pistorasioiden määrä
b = 32 A pistorasioiden määrä
c = 16 A (3-vaih.) pistorasioiden määrä
d = 16 A (1-vaih.) pistorasioiden määrä

Muita tietoja Keskuksen kotelointiluokka määräytyy koteloinnin IP-luokan ja koteloinnin läpi tulevien tarvikkeiden IP-luokan perusteella.

Keskuksissa käytettävien komponenttien tulee olla todettu niitä koskevien standardien mukaisiksi.

Jakokeskuksen EMC-vaatimukset annetaan standardin EN 61439-1 Liitteessä J. Standardin EN 61439-1 liitteessä C on annettu keskuksen valmistajan ja käyttäjän/tilaajan kesken sovittavat kohdat.

Kun järjestelmästä kootaan keskuksia on mm. kappaletesteillä (EN 61439-1 kohta 11) varmistettava, että toimitettavat keskuksat ovat rakenneratkaisultaan testatun keskuksen mukaisia ja täyttävät sertifiointin perustana olevien standardien vaatimukset

Perustuu: 298343-1