

MPU690

jännitetestiyksikkö

- 5 kpl asetettua jänniteporrasta
- Automaattinen käyttö
- Suuritehoinen ulostulo
- Pitkä paristojen kesto
- Takaosassa magneettipidike
- Laitteen ympärillä kumirengas



Jännitteenkoettimet yleensä pitävät sisällään itse-testauksen, joka ei ota kantaa jännitteeseen, vain paristojen ja resistanssin toimivuuteen. Jännitekoettimet onkin syytä tarkistaa säännöllisesti jännite-testeillä tai tunnetusta jännitelähteestä.

Meggerin MPU690 jännitetestiyksikkö tarjoaa käyttäjälleen helpon ja nopean tavan tarkistaa jännitteenkoettimen jännitemittausalue.

Yksikkö generoi normaalista paristojännitteestä turvallisesti testikäyttöön soveltuvan 50 V - 690 V @50 Hz jännitteen viidellä eri portaalla.

MPU690 testiyksikön ulostulo on automaattisesti päällekytketty, joten mitään painiketta ei tarvitse painaa testauksen aikana.

Suuritehoinen ulostulo mahdollistaa myös jännitteen testaukseen tarkoitettujen testilamppujen toiminnan tarkistamisen. Huolimatta korkeatehoisesta ulostulosta, paristojen kesto on erittäin pitkä.

Huom! MPU690 testiyksikköä ei suositella käytettäväksi yleismittarien testaamiseen.

Sähköiset spesifikaatiot

Ulostulojännite: (50 .. 690 V) seuraavin portain:
50 V - 100 V - 230 V -
400 V - 690 V

Max teho: 10 W max

Yksikön toiminta: automaattinen, kun koestin kytetään ulostuloon

Indikaatio: 6 kpl LED, jännitealue, toiminta

Paristot: 6 x 1,5 V AA (LR06)

Käyttölämpötila: -10°C ... +40°C

Kosteus: 70% Rh

Koko: 130 mm x 68 mm x 48 mm

Paino: 346 g

TILAUSOHJEET

Tuote	Sähkönumero	Tilaukoodi
MPU690 jännitetestiyksikkö	64 031 02	MPU690