

SUORITUSTASOILMOITUS

Nro: KI-KAMIC-13944140

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunnistuskoodi: Palovaroitin 94.4140

2. Tyyppinumero: KI-10RL

3. Käyttötarkoitus: Palovaroitin kotitalouskäyttöön

4. Valmistajan nimi: Suzhou Primetech Electronics Co., Ltd, HuangDai Town XiangCheng, Distric Suchou City, JiangSu, China

5. Valmistajan edustaja: Kamic Installation AB, Körkarlsvägen 4, 653 46 KARLSTAD, SWEDEN

6. Suoritustason pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa käytetty järjestelmä: Järjestelmä 1+

7. Yhdenmukaistettu standardi: BS EN 14604:2005 + AC 2008

BRE Global Limited 0832 on suorittanut tyyppitestauksen ja alustavan tehtaan, tehtaan oman valmistusvalvonnan tarkastuksen jatkuvan valvonnan ja arvioinnin tehtaan valmistusvalvonnan hyväksynnän kautta järjestelmän 1 mukaisesti. Yritys on laatinut EY-todistuksen 0832-CPD-1906 yhdenmukaisuudesta.

8. Tekninen arviointi: Ei sovellettu.

9. Ilmoitettu suoritustaso


Pääominaisuudet	Suoritustaso	Yhdenmukaistetut tekniset tiedot
		EN 14604:2005/AC:2008
Nimelliset aktivointiolosuhteet / herkkyys, viive (vasteaika) ja toiminta tulipalon yhteydessä	HYVÄKSYTTY	CPD No:0832-CPD-1907 LPCB Lisenssinro: 971a/010
Käyttövarmuus	HYVÄKSYTTY	
Syöttöjännitteen toleranssi	HYVÄKSYTTY	
Käyttövarmuuden ja vasteviiveen pysyvyys, lämpötilapysyvyys	HYVÄKSYTTY	
Kestävyys ja käyttöturvallisuus, tärinäkestävyys	HYVÄKSYTTY	
Kestävyys ja käyttöturvallisuus, ilmankosteuden kestävyys	HYVÄKSYTTY	
Kestävyys ja käyttöturvallisuus, korroosionkestävyys	HYVÄKSYTTY	
Kestävyys ja käyttöturvallisuus, sähköinen vakaus	HYVÄKSYTTY	
Huomautus:		

10. Kohdissa 1 ja 2 ilmoitettu tuotteen suoritustaso vastaa kohdassa 9 ilmoitettua suoritustasoa. Tämän suoritustasoilmoituksen on laatinut omalla vastuulla valmistajan edustaja, joka on esitetty kohdassa 5.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Patrik Lindström, Tuotepäällikkö
(nimi ja työtehtävä)

Västra-Frölunda 2014-06-17
(laatimispäivämäärä ja -paikka)


(allekirjoitus)