

SUORITUSTASOILMOITUS

Nro: KAMIC-200225-5140

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunnistuskoodi: KI-3DLB

2. Tyyppinumero: 94.5140

3. Käyttötarkoitus: Palovaroitin kotitalouskäyttöön

4. Valmistajan nimi: Kamic Installation AB, Körkarlsvägen 4, 653 46 KARLSTAD, SWEDEN

5. Valmistajan edustaja: N/A

6. Suoritustason pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa käytetty järjestelmä: Järjestelmä 1

7. Yhdenmukaistettu standardi: BS EN 14604:2005/AC 2008 - Palovaroitin

1116 Cert on suorittanut tyyppitestauksen ja alustavan tehtaan, tehtaan oman valmistusvalvonnan tarkastuksen jatkuvan valvonnan ja arvioinnin tehtaan valmistusvalvonnan hyväksynnän kautta järjestelmän 1 mukaisesti. Yritys on laatinut EY-todistuksen 2831-CPR-F4545.

8. Tekninen arviointi: Ei sovellettu.

9. Ilmoitettu suoritustaso

Pääominaisuudet	Suoritus- taso	Yhdenmukaistetut tekniset tiedot
		EN 14604:2005/AC:2008
Nimelliset aktivointiolosuhteet / herkkyyss, viive (vasteaika) ja toiminta tulipalon yhteydessä	HYVÄKSYTTY	4.12, 4.18 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.15, 5.17, 5.18, 5.19, 5.20
Käyttövarmuus	HYVÄKSYTTY	4.1, 4.2, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.9, 4.10, 4.11, 4.13, 4.14, 4.15, 4.16, 4.17, 4.19, 5.11, 5.16, 5.22, 5.24
Syöttöjännitteen toleranssi	HYVÄKSYTTY	5.21
Käyttövarmuuden ja vasteviiveen pysyvyys, lämpötilapysyvyys	HYVÄKSYTTY	5.7, 5.8
Kestävyys ja käyttöturvallisuus, värinäkestävyys	HYVÄKSYTTY	5.12, 5.13
Kestävyys ja käyttöturvallisuus, ilmankosteuden kestävyys	HYVÄKSYTTY	5.9
Kestävyys ja käyttöturvallisuus, korroosionkestävyys	HYVÄKSYTTY	5.10
Kestävyys ja käyttöturvallisuus, sähköinen vakaus	HYVÄKSYTTY	5.14

Huomautus: Kohtia 4.3, 4.8, 5.23 ei sovelleta.

10. Kohdissa 1 ja 2 ilmoitettu tuotteen suoritustaso vastaa kohdassa 9 ilmoitettua suoritustasoa. Tämän suoritustasoilmoituksen on laatinut omalla vastuulla valmistajan edustaja, joka on esitetty kohdassa 4.


Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Patrik Lindström, Tuotepäällikkö

(nimi ja työtehtävä)

Västra-Frölunda 2020-11-17

(laatimispäivämäärä ja -paikka)


(allekirjoitus)