

OHJAUSYKSIKKÖ VERKKOKÄYTTÖISILLE

Palo- ja lämpövaroittimille

KÄYTTÖOHJE

Malli: KI-TH

Tuotenro: 94.4150

Snro:

YHTEENSOPIVA:

**Palovaroitinmallit
KI-10RL / KI-10B / KI-10H**



**SÄILYTÄ KÄYTTÖOHJETTA
TURVALLISESSA PAIKASSA**

1 TUOTEKUVAUS

KI-TH -ohjausyksiköllä voit helposti ja kätevästi testata, hälyttää, vaimentaa ja paikantaa hälyttävät palovaroittimet.

Testi-/hälytyspainikkeen toiminnot ovat seuraavat:

- Nopea painallus - Hälytys kuuluu 10 s.
- Pidä painike painettuna 3 sekuntia - Jatkuva hälytys käynnistyy
- Uusi painallus - Hälytyksen kuittaus

Vaimennus-/paikannuspainikkeen toiminnot ovat seuraavat:

- Nopea painallus - Palovaroittimet, jotka eivät reagoi savuun tai lämpöön, hiljentyvät ja kuittaantuvat 8 tai 15 minuutiksi (katso alla)
- Uusi painallus - Kaikki palovaroittimet kuitataan (hiljenee)

2 ASENNUS

HUOM! Valtuutetun sähköasentajan on asennettava verkkokäyttöiset palo- tai lämpövaroitin ja oheislaitteet voimassa olevien sähköasennuksia koskevien määräysten mukaisesti.

Varoitus! Varmista, että verkkovirta on kytketty irti sähkökeskuksesta ennen asennusta.

1. Tunnista kaksi kolmen nastan ryhmää piirikortin takaosassa, kuva oikealla.
2. Valitse nyt järjestelmä (3V tai 9V), johon ohjausyksikkö liitetään. Siirrä kytkintä kahden nastan välillä, jota järjestelmä koskee. Sitä, mitä järjestelmää käytetään riippuu siitä, minkä tyyppinen sisäinen vara-akkujärjestelmä palovaroittimissa on. Koko KI-sarjalle valitaan 3V-järjestelmä.
3. HUOM! Liitäntä palovaroittimen ja ohjausyksikön välillä ei tule toimimaan, jos oikeaa järjestelmäasetusta ei ole valittu (3V tai 9V).



4. Valitse tämän jälkeen kuinka monta minuuttia vaimennustoiminto on aktivoitu ennen automaattista paluuta normaaliin herkkyyteen (herkkyyden ollessa rajoitettu). Vaihtoehdot 8 ja 15 minuuttia valitaan samalla tavalla kuin yllä kuvattu kytkintä liikuttamalla.

5. Liitä vaihe (Ruskea johdin) liittimeen (L) "Live" ja Nolla (Sininen johdin) liittimeen (N) "Neutral", sekä mahdollisen yhteenliittämisen yhteydessä (erillinen johdin) liittimeen (I) "Interconnect". Älä sekoita johtimia keskenään! Vain hyväksytyt johdot saadaan käyttää. Johdon on oltava maadoitettu 3-johdoinen (EKK tai parempi), jossa johtimien poikkipinta-alan on oltava vähintään 1 mm. Kaapelin pituus ei saa olla yli 250 metriä.



6. Asenna ohjausyksikkö suoraan seinärasiaan tai erilliseen välikealustaan.

3 TESTI

Kytke verkkovirta päälle ja testaa järjestelmä seuraavalla tavalla:

1. Paina testipainiketta kerran ja varmista, että kaikki varoitimet hälyttävät n. 10 sekunnin ajan.
2. Pidä painike painettuna vähintään 3 sekuntia ja varmista, että kaikki varoitimet hälyttävät jatkuvasti.
3. Paina tämän jälkeen testipainiketta vielä kerran järjestelmän kuittaamiseksi.

4 TOIMINTA HÄLYTYKSEN YHTEYDESSÄ

1. Varmista, että kaikki rakennuksessa ovat turvassa, ennen kuin varoitin kuitataan.
2. Tarkasta varoitin vain, jos tämä voidaan suorittaa turvallisesti.
3. Jos palopesäke havaitaan ja toteat, että se on liian iso sammutettavaksi yksinkertaisin menetelmin, sulje mahdolliset ovet itsesi ja palon välillä poistuessasi rakennuksesta. Soita välittömästi hätänumeroon.
4. Vasta kun olet varma siitä, että kyseessä on väärä hälytys, tulee vaimennus-/paikannuspainiketta painaa kuittaamiseksi.

5 LED-MERKKIVALO

Ei pala	Palaa vihreänä
Ei verkkojännitettä	Normaalitila, verkkojännite liitetty

Vilkkuu punaisena	Palaa punaisena
Hälytystila tai testaus käynnissä	Vaimennustila (herkkyys rajoitettu) tai paikannus käynnissä

6 TAKUU

Ohjausyksiköllä on viiden (5) vuoden takuu ostopäivästä alkaen. Takuu ei ole voimassa, jos laite on vaurioitunut, sitä on muokattu, se on liitetty väärin tai altistettu ylijännitteelle tai heikolle verkkovirrälle jne.

Takuu koskee materiaali- ja valmistusvirheitä ja takuuvastuu on rajoitettu viallisen laitteen vaihtamiseen tai korjaamiseen. Tämä takuu on voimassa vain, jos ylläpito-ohjeita on noudatettu.

Viallinen laite palautetaan ostopaikkaan tai maahantuojaalle yhdessä vian kuvauksen kanssa.

Maahantuoja:

KAMIC Installation AB

Körkarlsvägen 4,
S-653 46 Karlstad,
SWEDEN

Myynti Suomessa:

KAMIC Installation Oy

Puhelin: 010 8328 200

Sähköposti: myynti@kamic.fi

