

Fig.1




Fig.2




Fig.3




Fig.4




Fig.5






Fig.6



FinnStrip EE24-EE36



FITTING INSTRUCTIONS

Energostrip EE24 & EE36, 230V 1~ / 400 V 3(N)~ ceiling heating panels in class "H" are approved in splash proof (IP44) design, for permanent installation by an authorized electrician, to comply with the current edition of the I.E.E. regulations, via all-pole switches with at least 3 mm between open contacts.

1. The Energostrip may be fitted to the ceiling where the lowest fitting height is 1,8 m (UK 2,3 m) from the floor. See fig. 1 (measurements in cm to fixed objects). If the heater is fitted in vertical position the terminal connection must be positioned at the lower end of a sloping ceiling.

2. 2 separate ceiling brackets are supplied with the Energostrip and should be fitted with C/C distance, see fig. 2 and table. There are 2 holes per ceiling bracket to be fitted on the ceiling, where "D" is the distance in cm between the holes (see fig.3). The fixing bracket is to be hung up and fixed to the ceiling bracket.

3. For EE24 and EE36 we recommend fitting on to the ceiling or similar, on supplied ceiling brackets (due to the width).

4. The supply cable is connected to a 16 mm² terminal. On the top of the terminal box there are two cable lead-ins (see fig.2) allowing through connection. For wiring through the cable lead-ins use a wiring cable with a diameter of 12-19 mm. Cut carefully of a suitable part of the cable lead-ins, so it fits tight around the cable. If the supply cable comes in contact with hot parts in the terminal box, it must be protected.

5. Aerosols, paint, solvents, dust and filth etc. may adhere to the heating panel and cause some discolouration. Performance of the heating remains the same. Switch off the Energostrip while painting and drying.

6. The heater is convertible between 230V 1~ (see Fig.4), 400V 3(N)~ (see Fig.5). Alterations in accordance to the wiring diagram must be carried out by an authorised electrician.

7. The heating element can be replaced in sit without having to take down the panel. Unscrew lid and wires. Pull out the heating tube or Al-plate concerned and replace with a new one.

Note! This appliance must be earthed.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Les éléments de chauffage par le plafond Energostrip EE24 & EE36, 230V 1~ / 400V 3(N)~, en classe "H", sont homologués en modèle protégé contre les projections d'eau (IP44) pour installation à poste fixe par un électricien qualifié, par l'intermédiaire d'un interrupteur avec coupure sur tous les pôles, distance entre contacts de coupure, 3 mm min.

1. L'élément Energostrip peut être monté au plafond à une hauteur minimale de 1,8 m. Voir figure 1 (cotes en cm pour les objets solides).

2. 2 équerres permettant la suspension sont fournies avec les éléments chauffants. Elles sont percées de 2 trous d'un entraxe "D" en cm (voir figure 3) pour leur fixation au plafond avec un espacement c/c (voir fig.2).

3. Pour les modèles EE24 et EE36, nous recommandons l'utilisation des fixations livrées avec les appareils (vu la largeur de ces éléments). Cette fixations devra être faite directement sur le plafond (ou sur une partie fixe de l'ossature).

4. Le câble d'alimentation sera branché sur les bornes de 16 mm². Sur le dessus du boîtier il y a 2 trous de passage (voir figure 2), qui permettent le branchement par le dessus. Pour assurer la connexion au travers des trous de passage, utilisez un câble de diamètre 12 à 19 mm. La perforation des trous de passage devra être d'une taille adaptée au câble afin que celui-ci soit fermement maintenu. Si le câble d'alimentation peut être en contact avec les parties chaudes du boîtier d'alimentation, il doit obligatoirement être protégé.

5. L'utilisation d'aérosols, peinture ou solvant, La présence de poussière ou d'air pollué peut éventuellement provoquer un dépôt sur l'élément de chauffage et entraîner une légère décoloration. Ceci n'affecte pas les performances thermiques de l'appareil. Si possible, débrancher l'élément Energostrip durant les phases de peinture et séchage. I

6. Le câblage des appareils peut être modifiés entre une alimentation 230 V 1 phase (Voir Fig.4) et 400 V 3 phases (Voir Fig.5). Ces modifications, conformes au schémas de branchement, doivent être faites par un électricien qualifié.

7. Le remplacement de la résistance chauffante pourra être effectué sur place sans déposer le radiateur. Défaire les vis, les colliers et les fils. Sortir le tube ou la plaque alu et le remplacer par un neuf.

Attention! cet element doit etre relie a la terre.

MONTERINGSANVISNING

Energostrip EE24 & EE36, 230V 1~ / 400V 3(N)~ takvärmepanel i klass "H" är godkända i sköljätt (IP44) utförande, för fast installation av behörig elektriker, över allpolig brytare min. 3 mm brytaravstånd.

1. Energostrip kan monteras i tak, där lägsta monteringshöjd är 1,8 m från golvet. Se fig. 1 (mått i cm till fast föremål).

2. Till Energostrip medföljer 2 st lösa takkonsoller, som monteras med C/C avstånd. Se fig. 2 och tabell. Det finns 2 st hål/takkonsoll för fäste i taket, där "D" är avståndet i cm mellan hålen (se fig. 3). Panelens fästkonsoll hängs på takkonsoll och fästes.

3. För EE24 och EE36 rekommenderas montage mot tak, kabelstege eller dylikt på standard takkonsoll, (pga bredden).

4. Anslutningskabel anslutes till plint 16 mm². På ovensidan av kopplingsboxen finns 2 st införingshål (se fig. 2), vilket möjliggör överkoppling. Använd en kabel med en diameter på 12-19 mm. Skär försiktigt av en lämplig del på införingstättningen, så att den sitter tätt runt kabeln. Om anslutningskabeln vidrör varma delar i koppl. boxen så ska den skyddas.

5. Användande av aerosoler, färg, lösningsmedel eller förorenad luft m m kan sätta sig på panelen och ev. medföra lite missfärgning (värmens påverkas inte). OBS! Stäng av Energostripen under målning och torkning.

6. Energostrip EE24 & EE36 är omkopplingsbar mellan 230V 1~ (se fig. 4) och 400V 3N~ (se fig. 5). Bygling av plintar utföres av installatör, beroende på önskad koppling och spänning.

7. Byte av värmerör eller Al-profil utföres på platsen utan nedtagning av panelen. Skruva loss lock och ledningar, dra ut resp. värmerör eller Al-profil och ersätt med nytt.

OBS! Denna värmare måste jordas.

PISTESARJAT OY

Karvaamokuja 1, 00380 Helsinki
Puh. +358 10 423 8770
myynti@pistesarjat.fi
www.pistesarjat.fi

Type	230 V / 400 V	cm				kg
		L	B	H	C/C	
EE24	2400 W	136	43	5	82	16,5
EE36	3600 W	168	43	5	103	20,0



MONTAGEANLEITUNG

Energostrip EE24 & EE36, 230V 1~ / 400V 3(N)~ Deckenheiz- körper der Klasse "H" (über 60°C) sind spritzwasserdicht gemäss (IP44). Eine fachgerechte Installation muss durch einen Elektriker erfolgen, dabei ist zu beachten, dass ein allpoliger Schalter mit mindestens 3 mm Kontaktabstand benutzt wird.

1. Energostrip kann an Decken angebracht werden, die eine Mindesthöhe von 1,8 m zum Fussboden aufweisen. Siehe Fig. 1 (Abstände in cm, s. auch Mindestabstand zu Gegenständen).

2. Energostrip wird mit zwei Deckenhalterungen ausgeliefert, die im Abstand C/C (s. Fig. 2 und Tabelle) an der Decke befestigt werden. Die Halterungen selbst weisen zwei Löcher im Abstand von 8 cm auf (Abstand D. s.Fig. 3). An ihnen können die Befestigungskonsolen des Gehäuses von Energostrip aufgehängt und befestigt werden.

3. Für die Modelle EE24 und EE36 empfehlen wir jedoch die Aufhängung an der Decke oder ähnlichen mit den mitgelieferten Halterungen (Abstände bitte einhalten).

4. Die Stromleitung ist bei den Modellen EE24 & EE36 mit einer 16 mm² Klemme verbunden. An der Oberseite der Anschlussdose befinden sich zwei Aussparungen für die Zuleitungen, sodass eine Brückenschaltung möglich ist (s. Fig. 2). Beim Anschluss benutzen Sie bitte ein Kabel mit 12-19 mm Durchmesser. Um die Kabel in die Anschlussdose einzuführen, schneiden Sie bitte ggf. eine passende Öffnung in die Aussparungen, so dass das Kabel straff sitzt. Anschluss des Gehäuses s.Schema Fig 4. Wenn das Stromzuführungskabel mit heißen Teilen im Klemmen-kasten in Berührung kommt, muss es geschützt werden.

5. Aerosol (Zerstäubersubstanzen), Lacke, Lösungsmittel, Staub und Schmutz können sich an der Heizplatte absetzen bzw. anlagern und zu Verfärbungen führen. Dies beeinträchtigt jedoch nicht die Leistung, Bei Malerarbeiten und während der Trocknungsphase schalten sie bitte Energostrip aus.

6. Der Heizkörper ist umstellbar zwischen 230V 1~ (s.Fig.4) , 400V 3(N)~ (s.Fig.5). Veränderungen betreffend den Stromkreis müssen von einem Elektriker vorgenommen werden.

7. Ein Heizkörper-Austausch erfolgt am Einbauplatz, ohne das Gehäuse abzunehmen. Deckel und Drähte lösen. Die defekte heizrohr oder Al-platte herausziehen und ersetzen. Achtung: dieses Gerät muss geerdet werden!



MONTERINGSANVISNING

Energostrip EE24 & EE36, 230V 1~ / 400V 3(N)~ / 230V 3~ takvarmepaneler i klasse "H" er godkjente i sprutsikker utførelse (IP44), for fast installasjon av autorisert installatør, over flerpolet bryter min. 3 mm kontaktavstand. Ved større antal Energostrip kan reguleringen skje via våre Automatikkskap (se eget prospekt).

1. Energostrip kan monteres i tak med laveste monteringshøyde 1,8 mtr. fra gulv. Se fig. 1 (mål i cm til faste detaljer).

2. I Energostrip leveres 2 stk. løse opphengsbraketter som monteres med C/C avstand, se fig. 2 og tabell. Det er 2 hull i opphengsbrakettene, der "D" er avstand i cm mellom hullene (se fig. 3). Panelens festebraketter henges på opphengsbrakettene og festes.

3. For EE24 og EE36 anbefales monstasje direkte mot tak, kabelbro eller lignende med bruk av standard opphengsbraketter. Dette på grunn av stråleovnens bredde.

4. Tilførselskabelen kobles til plint 16 mm² På oversiden av koblingsboksen finns 2 stk. innføringshull (se fig. 2). Dette gjør det mulig å viderekoble. Anvend en kabel med diameter 12-19 mm. Tilpass hullåpningen i gjennomføringsnippelen, slik at den sitter tett rundt kabelen. Tilkobling av panelet, se skjema fig. 4. Om tilførselskabelen kommer i kontakt med varme deler i koblingsboksen så skal den beskyttes.

5. Ved bruk av aerosoler, lakk, løsningsmidler eller forurenset luft, så kan stråleovnen få missfarging (varmeavgivelsen påvirkes ikke). Slå av Energostripen ved maling eller lakk arbeide, også under tørketiden.

6. Energostrip er omkoblingsbar mellom 230V 1~ (s.Fig.4) , 400V 3(N) ~ (s.Fig.5) og 230V 3~ (s.Fig.6) Overkobling av plinter utføres av installatør, avhengig av ønsket kobling og spenning.

7. Byte av varmeelement utføres på stedet uten demontering av ovnen. Skru løs lokk og ledninger. Dra ut respektive varmerør eller Al-platen og bytt dette med nytt.

OBS! Ovnen skal kobles till jord.



ASENNUSOHJE

Luokan "H" Energostrip EE24 & EE36, 230V 1~ / 400V 3(N)~ kattolämpöpaneellit on hyväksytty kiinteästi asennett- aviksi kaikkinaisella katkaisijalla, jonka avausväli on vähintään 3 mm. Paneelin koteloitiluokka on roiskevedenpää (IP44). Asennuksen saa suorittaa ainoastaan valtuutettu sähköasentaja.

1. Energostrip voidaan asentaa kattoon, jonka alin korkeus lattiatasosta on 1,8 m, ks. kuva 1 (mitat cm: einä kiinteään esineeseen).

2. Energostripi mukana seuraa kaksi irrallista kattokannatinta, jotka asennetaan etäisyydellä C/C. Ks. kuva 2 ja alla oleva taulukko. Laitteen mukana on 2 kattokiinnikettä. 'D' on reikien välinen etäisyys cm:nä (ks. kuva 3). Lämmitin kiinnitetään kattokiinnikkeeseen ja lukitaan.

3. EE24, ja EE36 sousitellaan asenn-ettavaksi buoraan katton tam i kaapelihyllyn.

4. Syöttöjohto liiteään 16 mm². Kytöntärasian yläosassa on kaksi sisäänvientireikää (ks. kuva 2), mikä mahdollistaa ketjutuksen. Käytä asennuskaapelia jonka halkaisija on 12-19 mm. Paneelin liittäminen on esitetty kuvan 4 kaaviossa. Syöttökaapeli on suojattava, mikäli se on kytöntärasiaassa kosketuksissa kuumien osien kanssa.

5. Aerosolien, lakan, liuottimien jne. käyttö saattaa aiheuttaa lämpöpaneelin lievän värjaäytymisen (ei vaikuta lämmityksen). Kytke Energostrip pois päältä maaluksen ja kuivauksen ajaksi.

6. EnergoStrip voidaan kytkeä jännitteille 230V 1~ (kuva 4), 400V 3~ (kuva 5). Halutun kytöntä/jännite kytkennän tekee valtuutettu sähköasentaja.

7. Lämpövastuksen ja Al-profiilin vaihto suoritetaan paikan päällä irrottamatta lämmitintä. Irrota kytöntäkansi ja johtimet. Vedä vastus ulos ja vaihda uusi tilalle.

Huomio! Tämä laite on maadoitettava.



INSTRUCCIONES DE INSTALACION

Los paneles calefactores montados en techno EE24 & EE36, 230V 1~ / 400V 3(N)~, de la clase "H", están aprobados en ejecución estanca al humedecimiento por vapor de agua (IP44) para instalación fija por electricista cualificado, por conmutador multipolo, min. 3 mm de distancia de interruptor.

1. Energostrip ha de ser montado en el techo, donde la altura mínima de instalación es a 1,8 m del suelo. Ver fig. 1 (distancias a objeto fijo, en cm).

2. Con Energostrip se suministran 2 soportes de techo sueltos que se montan a la distancia C/C. Ver fig. 2 y tabla. Hay 3 agujeros en los soportes de techo donde 'D' es la distancia en centímetros entre los agujeros (ver fig. 3). El panel soporte se cuelga del soporte de techo y ce fija.

3. Para los modelos EE24 y EE36 recomendamos fijarlos (siempre en el techo o similar) utilizando las grampas de soporte que se adjantan a los equipos originales de fabrica.

4. El cable de alimentación se conecta a la regleta de 16 mm². En la parte superior de la caja de conexión hay dos agujeros pasacables (ver fig. 2) que permiten la conexión. Para introducir los terminales de cable de instalación a través de los protectores de caucho en los agujeros pasacables, utilice un punzon 12 a 19 mm de diámetro para perforar cuidadosamente los protectores de modo que los cables queden firmemente sujetos por los pro-TECTORES. Para conectar el panel ver diagrama en fig. 4. Si el cable de alimentación puede entrar en contacto con las partes calientes de la caja de conexiones, es necesario protegerlos contra el calentamiento.

5. El uso aerosoles, pintures, solventes, etc. podrían fijarse en el panel calefactor y quizás causar un poco de decoloración. Apagar Energostrip durante la pintura y secado.

6. El pondeo de regletas de conexión ha de ser realizado por electricista, dependiendo del tipo, ver fig. 4 & 5.

7. El cambio de elementos de calefacción se realiza in situ sin bajar el panel. Desatornillar tapa y cables. Sacar el tubo y la placa de calafacción en cuestión y sustituirlo por uno nuevo.

Atención!. Este aparato debe ser conectado a tierra.