

SUORITUSTASOILMOITUS (DOP)
NO: 1000124-SEGR

Päivämäärä: **22.2.2017**

Tuoteperheen nimi

MCMK-HF/FXQJ 1KV (CPR)

(katso tuoteluettelo ja yksilölliset tuotekoodit alta)

Aiottu käyttötarkoitus

Kaapeli yleisiin käyttötarkoituksiin rakennuskohteissa, joille on asetettu paloteknistä käyttäytymistä koskevia vaatimuksia.

AVCP-luokka (suoritusason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä): System 3

Ilmoitettu laitos: 0366

Ilmoitettu suoritusaso/ilmoitetut suoritusasot ja yhdenmukaistettu standardi

OLENNAINEN TUNNUSMERKKI	PERFORMANCE	YHDENMUKAISTETTU STANDARDI
Palotekninen käyttäytyminen	D _{ca} -s2,d2,a2	according to EN50575:2014+A1:2016
Vaaralliset aineet	NPD	NA

The performance of the product(s) identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified below.

Valmistaja
Nexans Sweden AB

SE-514 81 GRIMSÅS Ruotsi

Valmistajan puolesta allekirjoittanut
Inge ADOLFSSON
Inge.Adolfsson@nexans.com
Nexans Sweden AB
22.2.2017



Löydät alta listan CPR-sertifioiduista valitun tuoteperheen tuotteista

Art.nro.	STK-nro.	Nimi
15133198		FXQJ 1kV 4x2,5/2,5
15133398		MCMK HF (FXQJ) 1 kV 4X6/6
15133498	0623121	FXQJ 1kV 4x10/10
15133598	0623122	FXQJ 1 kV 4X16/16